



Утску

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗАТО ФОКИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2022

г. Фокино

N 1381-пг

Об утверждении норматива состава сточных вод  
для абонентов централизованной системы  
водоотведения городского округа  
ЗАТО Фокино

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа ЗАТО Фокино администрация городского округа ЗАТО Фокино

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения городского округа ЗАТО Фокино (прилагается).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства администрации городского округа ЗАТО Фокино (Пуртов С.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Фокино.

3. МАУ «Редакция СМИ ЗАТО Фокино» (Чапуля Е.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Тихоокеанская газета».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Фокино - начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Пуртова С.Н.

Глава городского  
округа ЗАТО Фокино



А.С. Баранов

Приложение

к постановлению администрации  
городского округа ЗАТО Фокино

от 08.07.2022 N 1381-пг



Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной  
системы водоотведения городского округа ЗАТО Фокино

№ п/п	Наименование показателей состава сточных вод	Ед. изм.	Значение норматива состава сточных вод
1.	Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	300
2.	БПК <sub>5</sub>	мг/дм <sup>3</sup>	300
3.	Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	25
4.	Фосфор фосфатов	мг/дм <sup>3</sup>	12
5.	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	0,005
6.	Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	0,13
7.	Фенолы	мг/дм <sup>3</sup>	0,001