

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПСД

1. Не использование результатов инженерных изысканий при проектировании (отсутствие связи между результатами инженерных изысканий и проектной документацией);
2. В проекте организации земельного участка учитывают баланс земляных масс, но не учитывают гидрометеорологические условия, рельеф, водоотведение поверхностных стоков, примыкание к существующей дорожной сети;
3. В проектной документации линейных объектов отсутствуют специальные технические условия на пересечение, примыкание и переустройство с автомобильными дорогами федерального, регионального, местного значения;
4. В составе исходной документации отсутствуют технические условия для технологического присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
5. В ПСД отсутствует раздел мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных категорий населения;
6. Проектировщиками не используются **все** действующие нормативные документы в строительстве обязательного и рекомендательного применения.

